

Lausunto sähkökaapelin asentamisesta Kivijärven pohjaan

Eymplk 29.09.2021 § 70
168/10.03.01.00/2021

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Rautjärven kunnalta lausuntoa 8.10.2021 mennessä koskien asiaa; Sähkökaapelin asentaminen Kivijärven pohjaan ja valmistelulupa (dnro ESAVI/24405/2021).

Parikkalan Valo saneeraa sähköverkkoa Rautjärven ja Parikkalan kuntien alueella. Osana saneerausta Parikkalan Valo hakee lupaa sijoittaa 20 kV sähkökaapeli Kivijärven pohjaan. Sijoitettavan sähkökaapelin kokonaispituus on 1950 m ja sen on määrä kulkea Kivijärven halki itä – länsisuunnassa. Hankkeella pyritään parantamaan ja varmistamaan alueen sähkönjakelun säävarmuus, koska olemassa olevat sähkölinjat ovat pitkälti ilmalinjoja. Sähkökaapelin lähtö ja tulopäässä joudutaan maata kaivaamaan, mutta muuta maan- tai vedenpäällistä pysyvää rakennelmaa tai toimintaa ei tulla tekemään.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat sähköisesti osoitteessa
<https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/2035763>

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Rautjärven kunnan elinympäristölautakunta toteaa lausuntonaan, että sähkön laadun parantaminen on toimenpiteenä tärkeä ja että hankkeen vaikutukset ympäristöön vaikuttavat vähäisiltä. Seuraavat asiat on kuitenkin otettava huomioon hankkeen valmistelussa:

- Kivijärven pohjassa kulkee kunnan vesihuoltoliikelaitoksen ja Kaljusenkylän vesiosuuskunnan yhdysvesijohto. Lupahakemuksen mukainen kaapeli tulee risteämään vesijohdon kanssa. Sähköjohdon sijoittamisen vaikutuksista ja vesijohdon huollon varmistamisesta on sovittava em. toimijoiden kanssa.

- Hakemuksen mukaan alueella ei ole tiedossa erityisiä kalojen lisääntymisalueita. Kivijärven on vahva haukikanta, jolla on vaikutusta järven särkikalakantoihin ja rehevöitymiseen. Työn toteuttaminen olisi hyvä ajoittaa eri ajalle hauen kudun kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.