

## Toimialajohtajan ajankohtaiset asiat

LiLu 22.08.2023 § 30

Valmistelija

Juho Jylhä, tekninen johtaja  
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Suopursunkadun ja Viipurinkadun vesijohdon saneerauksen tilannekatsaus

Vihvilänsuon jv-puhdistamon biologinen puhdistusprosessi jouduttiin ohittamaan 3.8.2023 puhdistamon tuloputken tukkeuman takia. Ohitus oli kestoaltaan muutaman tunnin ja määrältään n. 120 m<sup>3</sup>. Tukkeuma havaittiin tasausaltaan pinnan automaattihälytyksestä.

Simpeleen vedenottamolla oli laiterikkoja viikolla 33 PH-mittauksessa ja vedenpumppauksessa. Viat on saatu korjattua, mutta vioittuneiden laitteiden uusimisesta aiheutui laitokselle kustannuksia.

Rakennusvalvonnan ajankohtaiset asiat

Esittelijä

Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus

Liikelaitos- ja lupajohtokunta merkitsee ajankohtaiset asiat tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.