

## Rautjärven kunnan elinympäristölautakunnan lausunto

Asia:

YVA-MENETTELYN SOVELTAMISTARVE (LVV-U/66321/2026)

Fingrid Oyj, Kaukopää-Änkilä 110 kilovoltin voimajohto, Imatra, Ruokolahti ja Rautjärvi

### 1. Lausunnon tausta

Lupa- ja valvontavirasto on varannut Rautjärven kunnalle mahdollisuuden esittää näkemyksensä Kaukopää-Änkilä 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutuksista sekä siitä, onko hankkeeseen tarpeen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) mukaista arviointimenettelyä.

Rautjärven kunta on tutustunut Fingrid Oyj:n hankkeesta laatimaan Kaukopää-Änkilä 110 kV voimajohto – ympäristöselvitykseen (2026), jonka on laatinut Ecobio Oy.

### 2. Hankkeen sijainti ja luonne Rautjärven kunnassa

Voimajohtohanke sijoittuu Rautjärven kunnan alueella pääosin olemassa olevan Vuoksi-Konkappelto 110 kV voimajohdon rinnalle (osuus D–E). Hanke ei avaa merkittävästi uutta johtokäytävää, vaan johtoalue laajenee pääsääntöisesti noin 20 metrin leveydeltä nykyisen johdon yhteyteen.

- ➔ Hankealue sijoittuu pääosin metsätalouskäytössä oleville alueille. Rakennettu ympäristö ja asutus ovat hajanaisia ja paikallisia, eikä uusi voimajohto laajene asuin- tai lomarakennusten päällekkäisyysalueille.

### 3. Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet

Rautjärven kunnan alueella hanke on ympäristön kannalta herkin Äpätinkankaan Natura 2000 -alueella (FI0417009), jossa voimajohto sijoittuu noin 250 metrin matkalle. Ympäristöselvityksessä on:

- tunnistettu Natura-alueen luontodirektiivin mukaiset suojeluperusteet
- arvioitu hankkeen vaikutukset Natura-alueen luontoarvoihin
- esitetty lieventämistoimenpiteitä, kuten yhteispylväsratkaisujen käyttöä ja rakenteiden sijoittelua olemassa olevaan käytävään

- ➔ Selvityksen perusteella hankkeella ei arvioida olevan sellaisia vaikutuksia, jotka merkittävästi heikentäisivät Natura-alueen suojeluperusteita, kun esitetyistä lieventämistoimenpiteistä pidetään kiinni ja tarvittavat poikkeusluvut käsitellään erikseen luonnonsuojelulain mukaisesti.

### 4. Pohjavesi, vesistöt ja maaperä

Hanke sijoittuu Rautjärven kunnan alueella Laikon vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle sekä läheisesti pohjavesivaikutteisille kohteille. Ympäristöselvityksessä on arvioitu:

- rakentamisen aikaiset riskit pohjavedelle
- pylväiden perustamistavat ja työnaikaiset vesiensuojelutoimet
- vaikutusten luonne (pääosin lyhytaikaisia ja hallittavissa olevia)

- Selvityksen mukaan oikeilla työmenetelmillä ja ajoituksella vaikutukset pohjaveteen ja vesistöihin ovat vähäisiä eikä pysyviä haitallisia vaikutuksia ole odotettavissa.

## 5. Maisema, kulttuuriympäristö ja asutus

Rautjärven alueella voimajohto sijoittuu osittain Änkilän kylän kulttuurimaisemaan, joka on maakunnallisesti merkittävä. Selvityksessä on tunnistettu:

- pylväskorkeuden kasvun vaikutus maisemaan
- vesistöjen ylityksiin liittyvät korostuvat näkyvyysvaikutukset
- kulttuurimaiseman erityispiirteet

- Maisemavaikutukset on arvioitu pääosin paikallisiksi ja kohtuullisiksi, ja niitä lievennetään mm. pylväspaikkojen, johtokäytävän sijoituspuolen ja yhteispylväiden käytöllä. Asutukseen kohdistuvat vaikutukset jäävät selvityksen mukaan vähäisiksi, eikä voimajohto edellytä asuin- tai lomarakennusten poistamista tai käyttötarkoituksen muuttamista.

## 6. Ympäristövaikutusten merkittävyys ja lieventäminen

Ympäristöselvityksen keskeinen johtopäätös on, että hankkeen vaikutukset ovat:

- pääosin paikallisia ja rajattuja
- osin väliaikaisia (rakentamisen aikaiset häiriöt)
- pysyviltä osin lievennettävissä suunnittelulla ja toteutuksella

- Hankeesta aiheutuvat haitat on tunnistettu laajasti ja niihin on esitetty konkreettiset lieventämistoimet, joita täsmennetään edelleen hankkeen yleissuunnittelun ja kohdekohtaisten ohjeiden yhteydessä.

## 7. Kunnan näkemys YVA-menettelyn tarpeesta

Rautjärven kunta katsoo, että ympäristöselvityksessä on riittävän kattavasti kuvattu hankkeen ympäristövaikutukset kunnan alueella ja tunnistettu herkästi ympäristöön vaikuttavat kohteet sekä esitetty riittävät ja tarkoituksenmukaiset lieventämistoimenpiteet.

Selvityksen perusteella hanke ei todennäköisesti aiheuta YVA-lain 3 §:ssä tarkoitettuja merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, kun hanke toteutetaan esitetyllä tavalla ja lieventämistoimenpiteitä noudattaen.

Näin ollen Rautjärven kunta katsoo, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen YVA-lain 4 §:n mukaisena tapauskohtaisena arviointina ei ole tarpeen, ja hankkeen vaikutuksia voidaan riittävästi arvioida ja hallita muun lupamenettelyn ja suunnittelun yhteydessä.

## 8. Lopuksi

Rautjärven kunta pitää tärkeänä, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa kuntaa ja paikallisia toimijoita informoidaan riittävästi ja Natura-alueisiin, pohjavesiin ja kulttuurimaisemaan kohdistuvat lieventämistoimet toteutetaan suunnitellusti sekä tarvittavat poikkeusluvat ja erityismenettelyt käsitellään erityisen huolellisesti.