

Tehtaantien alituksen vasaraporaus

LiLu 26.05.2026
86/10.03.01.00/2026

Valmistelija Juho Jylhä, tekninen johtaja
p. 0400 654 897, juho.jylha@rautjarvi.fi

Jätevedenpuhdistamolle tasausaltaalta johtavassa paineviemärissä on vuoto keskellä Tehtaantietä. Putkirikon korjaaminen sujuttamalla tai sisäpuolisella korjauspannalla voisi olla mahdollista, mutta toteuttamiseen liittyy riskejä työn onnistumisen ja kustannusten suhteen urakoitsijat eivät uskalla antaa työlle takuuta.

Vaihtoehtona on rakentaa uusi linja vanhan viereen ja liittää se nykyiseen linjaan tasausaltaan jälkeen ja ennen puhdistamo. Tehtaantien alitus on tehtävä vasaraporausella, koska tietä ei voi kaivaa auki.

Rautjärven Vesi on pyytänyt ja saanut tarjouksen Juha Mentula Oy:ltä 31.3.2026 Tehtaantien alituksen vasaraporausesta. Porattava matka on n. 25-30 metriä. Vasaraporausessa asennetaan Ø 323 x 6,3 mm teräspannut, jonka sisällä paineviemäri viittää tien alituksen kohdalla. Tehtaantie on Elinvoimakeskuksen hallinnoima tiealue, joten poraukselle on haettu ja saatu lupa. Poraus on tarkoitus suorittaa viikolla 22.

Muutoin kaivutyö ja putkiasennukset tullaan tekemään laitoksen omana työnä vuosityösopimuksia hyödyntäen. Tavoitteena on saada uusi linja käyttöön kesäkuun loppuun mennessä.

Esittelijä Tekninen johtaja Jylhä Juho

Päätösehdotus Liikelaitos- ja lupajohtokunta päättää, että Tehtaantien alituksen vasaraporaus tilataan Juha Mentula Oy:ltä tarjouksen mukaisella hinnalla 350,00 €/m alv 0 %.

Päätös